

HERSTELLER- bzw. PRÜFDRUCKBESCHEINIGUNG **MANUFACTURER CERTIFICATION**

<u>Hersteller/Manufacturer:</u>	Austria Email AG Austriastraße 6 A-8720 Knittelfeld
<u>Typenreihe/ Types:</u>	KWS 500; KWS 800; KWS 1000; KWS 1500; KWS 800 R2; KWS 1000 R2
<u>Inhalt/ Content:</u>	500, 800, 1000, 1500 lt.
<u>Betriebstemperatur:</u> <u>Operating temperature:</u>	max. 95°C max. 95°C Wellrohr/ corrugated tube max. 110°C Register / heat exchanger
<u>Betriebsdruck:</u> <u>Operating pressure:</u>	max. 3 bar max. 6 bar Wellrohr/ corrugated tube max. 10 bar Register/ heat exchanger

Die Pufferspeicher sind gemäß den Anforderungen der DIN 4753 gefertigt.

Die Druckprüfung erfolgt mit dem 1,5fachen Wert des maximalen Betriebsdrucks.

Die Überprüfung und Überwachung der Fertigung erfolgt durch den TÜV-Süd Deutschland, die ausreichende Dimensionierung und sichere Verwendung wird durch die Auslegung nach AD-Merkblätter sowie durch eine Herstellung nach geltenden Normen und Vorschriften gewährleistet, eine Anleitung für Betrieb und Montage liegt bei.

The Buffer-Tanks are manufactured in accordance to the requirements of DIN 4753.

The pressure test is done with 1,5 times of the operating pressure.

The examination and inspection of the manufacturing is done by the TÜV-Germany.
The right dimensioning and safe usage is warranted by the construction according to AD-bulletins and prevailing standards and regulations.

Knittelfeld, 13.01.2011



ppa. Ing. Gerd Schwandter

Austria Email AG
Austriastraße 6, A-8720 Knittelfeld

Telefon: 03512/700-0
Fax: 03512/700-239
E-Mail: office@austria-email.at
Internet: www.austria-email.at

Landesgericht Leoben, FN 99418 d,
ARA-Nr: 2629, UID-NR: ATU 14707307
Bankverbindungen:
Erste Bank, BLZ 20111, Konto-Nr. 40310297900
IBAN: AT66 2011 1403 1029 7900
SWIFT-BIC: GIBAATWW

BAWAG, Wien, BLZ 60000, Konto-Nr. 7.969.515
IBAN: AT41 6000 0000 0796 9515
SWIFT-BIC: OPSKATWW
BA-CA AG Knittelfeld, BLZ 12000, Konto-Nr. 61013 291 300
IBAN: AT63 1200 0610 1329 1300
SWIFT-BIC: BKAUATWW